

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

Všem dodavatelům

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „3 kotelny – KJO, ul. Kranichova 8, Slezská Ostrava“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz:

Dobrý den,
na základě dostupných podkladů z předložené projektové dokumentace nejsme schopni kvalifikovaně vyhotovit nabídku a podklady považujeme za nedostatečné z těchto důvodů:

Součástí rozpočtu MaR je oddíl „ Doplnění komunikační technologie „.

- Položka 1. rozpočtu „ Doplnění serveru o modul optického výstupu vč. příslušenství 1 ks – chybí bližší specifikace
- Položka 2 rozpočtu „ Sestava konvertoru optika/metalika, vč. příslušných modulů a příslušenství 1 ks – chybí bližší specifikace

Projektová dokumentace MaR a technická zpráva toto neřeší, chybí popis stávajícího stavu a záměru investora.

Není jasné jakým způsobem mají být realizovány propoje mezi jednotlivými bloky a propoj optickým kabelem do m.č. A240 (v zemi, v lištách ??, co případné průrazy apod.)

Žádáme o doplnění projektové dokumentace a kontakt na IT správce daného zařízení.

Odpověď:

Zadavatel přezkoumal výše uvedený dotaz a doplňuje zadávací dokumentaci takto:

Z hlavního switche na NA240 přes optický SFP modul budou data napojena na nový optický SM kabel, jehož druhá strana bude v místnosti staré tel. ústředny u C116 zakončena na malé ODF v novém 10" racku se switchem "2530". Odtud budou metalicky napojeny všechny 3 nové plynové kotelny 4 UTP kabely Cat.6. Kabely budou zakončeny na UTP polici v Racku a v krátkých patchcordy propojeny s porty na switchi Aruba 2530. Místnost bude částečně rekonstruována, dovybavena malou UPS s monitoringem, odvětrávacím ventilátorem s termostatem a hlídačem teplot - TME.

Specifikace dílů:

1. SM optický kabel 12 vl

120 m optický kabel, J/A-(ZN)H, FTTx DROP, 12 vl., 9/125, G657A, LSOH, 3,4mm, Eca, KDP (rezerva délky pro zakončení na každé straně 10 m).

2. zakončení opt. kabelu:

NA240 - 4ks coupling E2000/APC, simplex, zelený do SC díry do stávající ODF + 4x pigtail 2000/1 m 9/125 um a 1xkazeta úplná

u C116 - malá 10"ODF se 4/12 úplná s couplinky E2000

a 4 pigtaily E2000 SM, 1 m

3. Umístění racku v C116: - připevněný na zadní zeď 10" rack nástěnný 10" rack 6U, typ Digitus DN-10 05U

4. police do 10" racku, typ: CONTEG Police ukládací, 10", hloubka 150mm, 1U, černá

5. 1 ks DIGITUS Patch panel, CAT6, 10", 12xSTP RJ45, černá - 12x port RJ45 - Cat6 - stíněné -

6. Optické zakončení - plast. nástěnný rozvaděč kod: ORNI-P004-RISER (Rozvaděč optický nástěnný INDOOR, až 08 svarů, čelo 04x SC, 3x vstup pro kabel 7-10mm + 4x 3mm, plast, kompletní) + 4ks coupling E2000/APC, simplex, zelený do SC díry do stávající ODF + 4x pigtail E2000/1m 9/125

7. 10 ks propojovací patchkabely PremiumCord Patch kabel UTP RJ45-RJ45 CAT6 délky 0.5m - šedá

8. Teplotní čidlo TME 3m: Napájení 5 V, kabel 3 m

9. APC Smart-UPS 750VA LCD 230V, SmartConnect + AP9630 včetně management karty

10. Odsávací ventilátor s termostatem pro serverovničku u C116 na kolejkách JO.

Do každé kotelny z C116 natáhnout 4 UTP kabely Cat. 6 (nestíněné) - 2x LAN, 1x tel. klapka, 1x signal. kotelny.

Jednotlivé bloky jsou propojené suterény a průchozími potrubními koridory. Instalace bude prováděna běžnou povrchovou montáží.

Kontakt na IT správce daného zařízení zadavatel v průběhu zadávacího řízení nemůže poskytnout, neboť v průběhu zadávacího řízení je dodavatel oprávněn získat jakékoli informace k zadávacímu řízení formou žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 98 odst. 3 zákona a v souladu s bodem 13.3. zadávací dokumentace.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 a 5 zákona a vzhledem k provedenému doplnění zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 21.04.2020 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

V Ostravě dne

.....
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
rektor Ostravské univerzity