



Všem dodavatelům



Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Regneri/marie.regneri@osu.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE IX.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | „Stavební úpravy přízemí budovy „G“
Ostravské univerzity, ul. Mlýnská 5,
Ostrava“ |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Ostravská univerzita |
| Sídlo: | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava |
| IČ: | 61988987 |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.4. Druh zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

Na základě žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 54 odst. 5 a § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

Dotaz č 1:

Součástí zakázky je také plachtová střecha stínění dvora.
Předpokládáme, že použití plachet bude sezónní a na zimu se budou stahovat.
Prosím, odpovězte, zda je předpoklad správný.

Odpověď č. 1:

Zadavatel potvrzuje, že plachty jsou sezónní, jak je uvedeno v části SO03 D.0.11 Technická zpráva, str.2 Popis stavebních úprav: „Sezónní trojúhelníkové textilní plachty“ a dále na str. 9 v části konstrukce zastřešení: „Plachty jsou sezónní, demontovatelné.“

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.

.....
Marie Regneri
referent oddělení veřejných zakázek

