


3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3



VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

5
WL 05
NHXH-J
5x1,5
Mx
0,20 kW

Žaluziová požární
klapka 230V/200W

6
WL 06
NHXH-J
5x1,5
Mx
0,20 kW

Žaluziová požární
klapka 230V/200W

QALT servis
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Martin KOČIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, IČO: 669 28 591

Název :

ROZVADĚČ R-SOZ

Listů :

4

List č. :

4

Zak. číslo :

R-2020/41

Číslo výkresu :

21