

Rozvaděč HR

TECHNICKÉ ÚDAJE :

<u>TYP ROZVADĚČE</u>	OCELOPLECHOVÝ SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ v typové řadě dle rozměrů
ROZMĚRY	(600+800) x 2150 x 400 mm – 2 pole
MIN. KRYTÍ	IP 40/20
PŘÍVOD	SHORA
VÝVODY	NAHORU
UMÍSTĚNÍ	2.NP – ROZVODNA NN, M.Č. 2.08
BARVA	RAL 7035, ŠEDÁ
PROUD. SOUSTAVA	3PEN stř. 50Hz, 400/230V, TN–C–S
MAXIMÁLNÍ PROUD	$I_{max} = 200 \text{ A}$
ZKRATOVÁ ODOLNOST	$I_{ks} = 36 \text{ kA}$

BILANCE :

Instalovaný příkon :	$P_i = \text{do } 197,00 \text{ kW}$
Koeficient soudobosti :	$B = 0,6$
Výpočtové zatížení :	$P_p = 118,0 \text{ kW}$
Výpočtový proud :	$I_n = 174,0 \text{ A}$

OZNAČENÍ :

OZNAČENÍ	ŠTÍTEK
HL01.1	ZAPNUTO
SB01.1	"STOP" TLAČÍTKO

OCHRANA DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.2 :

- NORMÁLNÍ : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLŇENÁ : ZEMNĚNÍM

POZNÁMKA :

U VYBRANÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VYMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE (V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 134/2016 SB.).

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE MJ. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ, DESIGN/ ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VAZBY NA OSTATNÍ PROFESÍ APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, TJ. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT	HIP	QALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561 Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347
Martin KOCIÁN	Martin KOCIÁN	Ing. arch. Martin JANDA	
STAVEBNÍ ÚŘAD : OSTRAVA	KATASTR. ÚZEMÍ : OSTRAVA – ZÁBŘEH		
Investor : Ostravská univerzita, Dvořákova 138/7, MORAVSKÁ OSTRAVA, OSTRAVA, 702 00			
OU – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZW – DĚKANÁT PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NA P.Č. 1324/1 a 1324/2, K.Ú. ZÁBŘEH-VŽ V AREÁLU LÉKAŘSKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY			FORMÁT : 5 x A4
ČÁST :	D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY	DATUM : 10/2020
ODDÍL :	D.1	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH POZEMNÍCH OBJEKTŮ	ÚČEL : DZS
OBJEKT :	D.1.4	SO 01 – OBJEKT ZW – DĚKANÁT	ČÍSLO ZAKÁZKY : R-2020/41
PROFESÍ :	D.1.4.3.1	ELEKTROINSTALACE, SLABOPROUD, BLESKOSVOD	MĚŘÍTKO : PARÉ :
OBSAH : ROZVADĚČ HR			ČÍSLO VÝKRESU : 12