

3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1, L2, L3

FA8
XXXXXX
6B/1
10kA

F19
XXXXXX
40-4-030
40A, In=0,03A

Proudový chránič 40A/30mA

Nf19
N
PE

FA9
XXXXXX
16B/1
10kA

FA10
XXXXXX
16B/1
10kA

FA11
XXXXXX
16B/1
10kA

FA12
XXXXXX
16B/1
10kA

FA13
XXXXXX
16B/1
10kA

FA14
XXXXXX
16B/1
10kA

FA15
XXXXXX
16B/1
10kA

FA16
XXXXXX
16B/1
10kA

FA17
XXXXXX
16B/1
10kA


FA18
XXXXXX
16B/1
10kA

FA19
XXXXXX
4B/1
10kA

FA20
XXXXXX
6B/1
10kA


N

PE

VÝVOD Č.
8
Č. KABELU
WL 08
TYP KABELU
CYKY-J 3x1,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
0,10 kW

Nouzové osvětlení

Proudový chránič zásuvek

VÝVOD Č.
9
Č. KABELU
WL 09
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
2,20 kW

Zásobníkový ohřev

VÝVOD Č.
20
Č. KABELU
WL 20
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW

Zásuvky 230V 1NP

VÝVOD Č.
21
Č. KABELU
WL 21
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW

Zásuvky 230V 1NP

VÝVOD Č.
22
Č. KABELU
WL 22
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ


Pi (kW)
do 3,5 kW

Zásuvky 230V 1NP


VÝVOD Č.
23
Č. KABELU
WL 23
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW


Zásuvky 230V 1NP

VÝVOD Č.
24
Č. KABELU
WL 24
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW


Zásuvky 230V 1NP

VÝVOD Č.
24
Č. KABELU
WL 24
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW


Zásuvky 230V 1NP

VÝVOD Č.
24
Č. KABELU
WL 24
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW

Zásuvky 230V 1NP

VÝVOD Č.
24
Č. KABELU
WL 24
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW

Zásuvky 230V 1NP

VÝVOD Č.
24
Č. KABELU
WL 24
TYP KABELU
CYKY-J 3x2,5
ZAŘÍZENÍ

Pi (kW)
do 3,5 kW

Zásuvky 230V 1NP

Rezerva

Rezerva

QALT servis
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Martin KOČIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

Název :

ROZVADĚČ R1.1

Listů :

4

List č. :

4

Zak. číslo :

R-2020/41

Číslo výkresu :

14