



Všem dodavatelům



Ostravská univerzita  
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika  
telefon: +420 597 091 002  
web: osu.cz

IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987  
ID datové schránky: 37gj9fm  
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Fešárová/tereza.fesarova@osu.cz



Spolufinancováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNI FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE XVI.

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>Výstavba vědeckovýzkumného centra „LERCO“</b> |
| 1.2. Identifikační údaje o zadavateli |  |
| Název:                                | Ostravská univerzita                             |
| Sídlo:                                | Dvořákova 7, 701 03 Ostrava                      |
| IČ:                                   | 61988987   |
| 1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na stavební práce                |
| 1.4. Druh zadávacího řízení:          | Užší řízení                                      |

Na základě žádosti účastníků o vysvětlení zadávací dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) poskytuje zadavatel následující vysvětlení.

### Dotaz č. 1:

9-49 vysvětlení ZD XIV – dotaz a odpověď č.2

Z jakého důvodu pod uvedené fasády W2 a W3 (sklovlaknitý obklad a bondový obklad) má být provedena hladká omítka na keramické zdivo? Dle našeho názoru je to neekonomické.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že vnější omítka se podílí na vzduchotěsnosti obvodové stěny. Z tohoto důvodu zadavatel požaduje ocenění dle výkazu výměr.

### Dotaz č. 2:

Výkazní výměr, list D.1.1-2.7 – Výpis prvků, pol. č. 64:

64	K	O7	D+M kovové fixní interiérové okno, 100 x 1000 mm vč. kotvení, kování, doplňků, provedení detailů, stavebních přípomocí, stavebních přípomocí a příslušenství (kompletní dodávka a specifikace dle PD)	kpl	1,000
----	---	----	---	-----	-------

Dle PD, výkres č. AS 401 – Výpis oken – má uvedené okno rozměr 1000 x 1000 mm. Předpokládáme, že platí rozměr okna dle Výpisu oken.

**Odpověď č. 2:**

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že ve výkresové dokumentaci je uveden překlep. Zadavatel upřesňuje, že platí výpis oken. Text položky ve výkazu výměr zadavatel opravil.

**Dotaz č. 3:**

Výkaz výměr, list D, 1.1-2,6 – Úpravy stěn a..., pol. č. 4:

4	K	611321311	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	3 409,510
	W		podhledy_C1_pl		766,380
	W		podhledy_C2_pl		39,060
	W		podhledy_C3_pl		399,530
	W		podhledy_C4_pl		110,830
	W		podhledy_C5_pl		1 547,080
	W		podhledy_C7_pl		491,110
	W		podhledy_C8_pl		16,800
	W		podhledy_C9_pl		38,720
	W		<b>Součet</b>		<b>3 409,510</b>

Z jakého důvodu se má provést hrubá omítka žb monolitických stropů nad podhledy? Dle našeho názoru je to neekonomické. V případě, že zadavatel trvá na provedení omítky, měl by být Výkazní výměr doplněn o položku „Pokladní a spojovací vrstva ...“ pro tuto omítku.

**Odpověď č. 3:**

Zadavatel požaduje ocenění hrubé omítky dle výkazu výměr. Podkladní a spojovací vrstva byla doplněna.

**Dotaz č. 4:**

Upozorňujeme na nesrovnalost v zadávací dokumentaci, kde u části jistoty v čl. 13.2. požaduje zadavatel předložení originálu bankovní záruky ve vyjímátném obalu, což nesouhlasí s platnou legislativou zákona o VZ.

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla předložena v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele, tudíž i bankovní záruka musí být podána elektronicky. Žádáme o nápravu.

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel na základě tohoto dotazu upravuje administrativní chybu uvedenou v čl. 13.2 zadávací dokumentace následovně:

*Je-li jistota poskytnuta formou bankovní záruky nebo pojištění záruky, je účastník povinen zajistit její platnost po celou dobu trvání zadávací lhůty. Zadavatel vrátí bez zbytečného odkladu peněžní jistotu, originál záruční listiny nebo písemné prohlášení pojistitele po uplynutí zadávací lhůty nebo poté, co účastník zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Zadavatel jako součást nabídky uchová kopii záruční listiny nebo písemného prohlášení pojistitele.*

**Dotaz č. 5:**

Jako odpověď na dotaz č.9 v DI XI, uvádíte:

**Odpověď č. 9:**

Zadavatel uvádí, že zdvojená podlaha musí být rozebíratelná v celé ploše. Čtverec vinylu bude přilepen k danému čtverci zdvojené podlahy a svařen se sousedními čtverci. V případě potřeby rozebrání podlahy bude tedy pouze rozříznut svařovaný spoj.

Vaše navržené řešení dle DI XI odpověď na dotaz č.9 není dle dodavatelů podlahovin realizovatelné, prosíme ještě o zvážení navrhovaného řešení.

**Odpověď č. 5:**

*Na základě tohoto dotazu zadavatel opravuje předchozí odpověď. Nášlapná vrstva z podlahových PVC čtverců bude mezi sebou svařená. V případě potřeby rozebrání podlahy dojde k rozříznutí spoje, demontáží PVC čtverců a k demontáži kalciumsulfátových desek zdvojené podlahy. Poté bude následovat zpětná montáž, zakončená opětovným svážením podlahových PVC čtverců. Tímto způsobem bude zdvojená podlaha rozebíratelná v celé ploše.*

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku **do 31.08.2023 do 10:00 hod.**

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.

**Přílohy:**

- Opravený výkaz výměr
- Opravená zadávací dokumentace

.....  
**doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.**  
rektor Ostravské univerzity