REFERENČNÍ OBRÁZEK ZAVĚŠENÍ VZT POTRUBÍ

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ TEPLOVOD
- ODVOD VZDUCHU
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- +3,900 VÝŠKA SPODNÍ HRANY OD ÚROVNĚ PODLAHY

POZNÁMKA:

- VÝKRES JE URČEN PRO KOORDINACI ROZVODŮ TZB, ZOBRAZUJE VEDENÍ VZT, KABELOVÝCH ŽLABŮ, ČÁSTI KANALIZACE A VODOVODU V KRITICKÝCH MÍSTECH. NENAHRAZUJE VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ. SPECIFIKACE POTRUBÍ A ROZVODŮ, MATERIÁLY A CELKOVÝ ROZSAH VIZ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI PD (D.1.4)
- KONSTRUKCE PODHLEDŮ VČETNĚ UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH OTVORŮ VIZ VÝKRESY AS-310 AŽ AS-314
- V PŘÍPADĚ ROZPORU ZAKRESLENÉ TRASY POTRUBÍ/KABELOVÉHO ŽLABU S TRASOU VE VÝKRESECH PROFESÍ PLATÍ KOORDINAČNÍ VÝKRES
- KOTVENÍ VZT JEDNOTEK: DO 120 kg JSOU KOTVENY DO ŽB STROPU, NAD 120 kg JSOU KOTVENY DO INSTALAČNÍCH NOSNÍKŮ Z 24
- ZAVĚŠENÍ VZT POTRUBÍ SYSTÉMOVÝMI ZÁVĚSY POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ DO STROPU, PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ POUŽITA OBJÍMKA, PRO HRANATÉ POTRUBÍ KOTVENÍ POMOCÍ TYČÍ PŘICHYCENÝCH BUĎ K PŘÍRUBÁM NEBO PŘÍČNÍKU POD POTRUBÍM. ROZMÍSTĚNÍ DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD, URČÍ DODAVATEL

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

ATELIÉR VELEHRADSKÝ

Výstaviště 1, 603 00, Brno / IČ: 292 63 140 /
atelier@velehradsky.cz / +420 547 221 936

SCHÉMA OBJEKTU:

Č. PARÉ:

AUTORIZACE:

NÁZEV AKCE: Ostravská univerzita, objekt A, Přírodovědecká fakulta	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský	DATUM: 05/2023	MĚŘÍTKO: 1 : 100
STAVEBNÍK: Ostravská univerzita - zástupce - doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., rektor	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Kamil Matýsek	FORMÁT: 400 x 700	POČET A4: 8 x A4
MÍSTO STAVBY: k.ú. Moravská Ostrava, ul. 30.dubna 22/1404 702 00	VYPRACOVAL: Ing. Jan Kubík, Ing. Tomáš Kopecký, Ing. Božena Rybničková	STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
SUBDODAVATEL:		DÍL: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	
		OBJEKT: 1. SO-01	
		ČÁST: 1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
		PROFESE:	

1435-II | DPS | D.1.1 | SO-01 | KOORDINACE 1.PP | AS-801