



LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP - NOVÝ STAV			
ČÁST	Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
BLOK A - SEVER			
	A235	KUCHYŇKA	15,62
	A236a	CHODBA	6,76
	A236b	UMÝVÁRNA	16,22
	A236c	TOALETY	10,11
	A236d	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,87

LEGENDA

- 
- TALÍŘOVÝ VENTIL DN100 S REGULACÍ PRŮTOKU
- 
- VZ1-3

VZDUCHOVOD OCELOVÝ KRUHOVÝ SK.I Z POZINKOVANÉHO PLECHU  
NA PŮDĚ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ DN100 (270m3/h, 225Pa) A ZPĚTNÁ KLOPKA  
NAD STŘECHOU UKONČENO VENTILAČNÍ STŘÍŠKOU  
DNO VZDUCHOVODU V TĚSNÉM PROVEDENÍ, NAPOJIT NA KANALIZACI  
V CELÉ DÉLCE TEPELNÁ IZOLACE - PIPO min. 20 mm S AL POVRCHEM

DVEŘNÍ MŘÍŽKA VĚTRACÍ KOUPELNOVÁ 460 x 92 mm PLASTOVÁ  
ALTERNATIVA BEZPRAHÉ DVEŘE S MEZEROU 15 mm PO CELÉ DÉLCE DVEŘÍ

AKTUALIZACE 08/2024

PROJEKTANT SPEC.	VYPRACOVAL	KRESLIL	VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ
ING. ROSTISLAV BABKA	ING. ROSTISLAV BABKA	ING. ROSTISLAV BABKA	

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL		
TOMÁŠ PAVLÍK	ING. ARCH. MARTIN ZÁVORKA		
MÍSTO	Kranichova 8, Slezská Ostrava 710 00 Ostrava		
INVESTOR	Ostravská univerzita Dvořákova 138/7, 702 00 Ostrava		
KJO – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ BLOK A - SEVER		DATUM	08/2024
		ÚČEL	DPS
		ČÍSLO ZAK.	4053
		ČÁST PD	D.1.4.1b
D.1.4.1 - VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ PŮDORYS 2.NP - VĚTRÁNÍ		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
		1:50	D.1.4.1b-05