



MARPO s.r.o.
PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY
ul. 28. října 66/201,
709 00 OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY

E. DOKLADOVÁ ČÁST

**D O K U M E N T A C E P R O
S T A V E B N Í P O V O L E N Í**

+

**D O K U M E N T A C E P R O
P R O V Á D Ě N Í S T A V B Y
(D S P + D P S)**

ERDF – ATELIÉR INTERMÉDIÍ

Stavebník: **Ostravská univerzita**
Dvořákova 138/7
701 03 Ostrava

Zpracovatel: **MARPO s.r.o.**, 28.října 66/201, 709 00 Ostrava - Mar.Hory

Zodpovědný projektant: **Tomáš Pavlík**

Vypracoval: **Tomáš Pilárik**

Zak.č.:**4017**

Exp.: **05/2024**

Seznam vyjádření:

- 1. Magistrát města Ostravy – Koordinované závazné stanovisko č. 712/2024**
- 2. Hasičských záchranný sbor Moravskoslezského kraje**
- 3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje**

Závazné stanoviska dotčených orgánů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, popř. vyjádření účastníků byly zapracovány do čistopisu dokumentace.

Poznámka

Stanoviska dotčených orgánů státní správy musí být pro investora a dodavatele závazná a jsou nedílnou součástí projektové dokumentace. Před zahájením stavby je dodavatel povinen požádat správce sítí, které se nacházejí v zájmové oblasti, o vytýčení těchto sítí. V případě, že některému vyjádření uplyne platnost, musí investor požádat o vydání nového vyjádření.

ZÁVĚRY DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY, ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ:

1. Magistrát města Ostravy – Koordinované závazné stanovisko č. 712/2024

- Č.j. SMO/271177/24/ÚPaSŘ/Kol, vyjádření ze dne 6.5.2024

1. Odbor ochrany životního prostředí ze dne 26.4.2024

- vyjádření dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

2. Hasičských záchranný sbor Moravskoslezského kraje

- č.j. HSOS- 2490-3/2024, vyjádření ze dne 6.5.2024
- souhlasné závazné stanovisko

3. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

- č.j. KHSMS 31289/2024/OV/HP, vyjádření ze dne 13.5.2024
- souhlasné závazné stanovisko



Vaše značka: MARPO s.r.o.
Ze dne:
Č. j.: SMO/271177/24/ÚPaSŘ/Ko1
Sp. zn.: S-SMO/233409/24/ÚPaSŘ/8 28. října 66/201
709 00 Ostrava
Vyřizuje: Ing. Marcela Kolínková
Telefon: 599 442 475
E-mail: marcela.kolinkova@ostrava.cz
Datum: 6.5.2024

KS 712/2024

Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu na základě žádosti podané dne 17.04.2024 adresátem (zastupujícím na základě plné moci Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava)

zkoordinoval ve smyslu § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb.

níže uvedená **závazná stanoviska a vyjádření**, zahrnující požadavky a podmínky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě zvláštních zákonů, a která vydal ve věci "**ERDF - Ateliér intermédií**", **pozemek parc.č. st. 306 v k.ú. Mariánské Hory**., doložené projektovou dokumentací **pro stavební povolení**, zpracovanou firmou Tomáš Pavlík, MARPO s.r.o., 28.října 66/201, 709 00 Ostrava, v 04/2024, č. zakázky 4017:

- 1. Odboru ochrany životního prostředí** ze dne 26.4.2024
- vyjádření dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

Další veřejné zájmy, které Magistrát města Ostravy jako dotčený orgán státní správy hájí, nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

Sdělení, oznámení a rozhodnutí stavebního úřadu v řízení ve výše uvedené věci bude stavební úřad zasílat dotčeným orgánům, jejichž závazné stanovisko nebo vyjádření je přílohou tohoto KS, samostatně.

Ing. Marcela Kolínková
referent státní správy a samosprávy na úseku územního plánování - koordinátor
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-

Vaše značka: SMO/233710/24/ÚPaSŘ/Oti

Ze dne: 2024-04-17

Č. j.: SMO/255672/24/OŽP/Hud

Sp. zn.: S-SMO/233759/24/OŽP/2

Magistrát města Ostravy
odbor územního plánování a stavebního řádu
oddělení územního plánování a památkové péče

Vyřizuje: Mgr. Iva Martináková

Telefon: 599 443 382

E-mail: iva.martinakova@ostrava.cz

Datum: 26.4.2024

KS 712/2024

ERDF – Ateliér intermedií

Jedná se o stanovisko k dokumentaci výše uvedené stavby, umístěné na pozemku parc. č. st. 306 v k. ú. Mariánské Hory, pro stavební řízení. Předmětem předložené dokumentace jsou vnitřní stavební úpravy spojené se změnou užívání dvou místností. Z depozitářů se stane ateliér intermedií, místnost pro studenty a konzultační místnost.

Realizací stavby nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ani zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, které jsou v kompetenci MMO OOŽP.

Odpadové hospodářství

Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí (dále jen MMO OOŽP), jako správní orgán příslušný podle zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), na základě ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a ust. § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 146 odst. 3 písm. b) a odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) dává

kladné vyjádření.

Odůvodnění:

V dokumentaci jsou popsány způsoby nakládání s odpady včetně množství produkovaného odpadu, v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů. Odpady vzniklé stavební činností budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií ve shromažďovacích

prostředcích v místě stavby, budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a následně převedeny do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí v souladu s ust. § 13 odst. 1 zákona o odpadech.

Upozornění:

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce povinen při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličním odpady tak, aby byla **zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.**

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech je původce odpadu povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že **předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.**

V souladu s ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, **mít jejich předání podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

Ing. Gabriela Babincová
vedoucí oddělení
odpadového hospodářství a ochrany ovzduší

-podepsáno elektronicky-

Vaše značka:

Ze dne: 17.04.2024
Č. j.: SMO/269738/24/ÚPaSŘ/Moj
Sp. zn.: S-SMO/233755/24/ÚPaSŘ/2

Vyřizuje: Ing. arch. Kamil Mojžíšek
Telefon: +420 599 442 482
E-mail: kamil.mojzisek@ostrava.cz

Datum: 03.05.2024

Magistrát města Ostravy
Odbor územního plánování a stavebního řádu
Oddělení územního plánování a památkové péče

KS 712/2024

„ERDF - Ateliér intermédií“ na pozemcích parc. č. st.306 v k. ú. Mariánské Hory – pro stavební řízení

Dle § 96b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavebního zákona), se závazné stanovisko orgánu územního plánování nevydává, pokud neslouží jako podklad pro vydání rozhodnutí nebo jiného úkonu podle části třetí hlavy III dílů 4 a 5, § 126, § 127 a § 129 odst. 2 a 3 stavebního zákona, nebo podle zvláštního zákona.

Z výše uvedeného vyplývá, že Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování a památkové péče jako věcně a místně příslušný úřad územního plánování, ve stavebním řízení není dotčeným orgánem a ve smyslu ustanovení § 96b odst. 1 stavebního zákona ke stavebnímu řízení závazné stanovisko nevydává.

Ing. arch. Kamil Mojžíšek
oprávněná úřední osoba

- elektronicky podepsáno -



Vaše značka: SMO/233710/24/ÚPaSŘ/Oti

Ze dne:

Č. j.: SMO/241374/24/ÚPaSŘ/Bys

Sp. zn.: S-SMO/233758/24/ÚPaSŘ/2

Magistrát města Ostravy

odbor územního plánování a stavebního
řádu

oddělení územního plánování a památkové
péče

Vyřizuje: Mgr. Aleš Bystrianský

Telefon: 599 443 912

E-mail: ales.bystriansky@ostrava.cz

Datum: 22.4.2024

DKS 712/2024

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu – odd. územního plánování a památkové péče jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, v rámci vydání koordinovaného závazného stanoviska sděluje:

předmět žádosti není kulturní památkou, neleží v památkově chráněném území, a tudíž se na něj nevztahují ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Mgr. Aleš Bystrianský
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-



Vaše značka: SMO/233710/24/ÚPaSŘ/Oti

Ze dne:

Č. j.: SMO/238116/24/OD/pro

Sp. zn.: S-SMO/233753/24/OD/2

Magistrát města Ostravy

odbor územního plánování a stavebního
řádu

oddělení územního plánování a památkové
péče

Vyřizuje: Ing. Tomáš Procházka

Telefon: 599 442 390

E-mail: tomas.prochazka@ostrava.cz

Datum: 18.4.2024

KS 712/2024

K výše uvedené záležitosti není odbor dopravy dotčeným orgánem ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Ing. Tomáš Procházka
oprávněná úřední osoba

-podepsáno elektronicky-



HZSTX00FSMLM



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Ostrava

Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh



Č. j.: HSOS-2490-3/2024

Počet stran: 3

Počet příloh: 0

Adresát:

MARPO s.r.o.

28. října 66/201

709 00 Ostrava

Vyřizuje za PO: Ing. Aleš Směja

Tel.: 950 730 131

E-mail: ales.smeja@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: Ing. Klára Valošková

Tel.: 950 739 242

E-mail: klara.valoskova@hzscr.cz

Datum: 6. 5. 2024

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Změna užívání prostor fakulty umění

Místo stavby:

Podlahova 382/3, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

k. ú.: Mariánské Hory, parc. č. st. 306

Stavebník:

Ostravská univerzita, IČO 61988987

Dvořákova 138/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Tomáš Pavlík, ČKAIT 1101662,

datum: 05/2024

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) obdržel dne 23. 4. 2024 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS MSK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- zastavěná plocha budovy:2281 m²,
- počet nadzemních podlaží:3,
- počet osob navržených v budově:380,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:druhá třída využití,
- výška stavby:9 m,
- počet podzemních podlaží:1,
- počet ubytovaných osob v budově:0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Změna užívání prostor fakulty umění
vypracoval: Ing. Zbyněk Valdmann, ČKAIT 1102395
datum: 4/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle

ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS MSK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva ERDF – Ateliér intermedií, zpracoval Tomáš Pavlík, datum 05/2024

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Současně upozorňujeme, že se stavba nachází v zóně havarijního plánování „BorsodChem MCHZ, s.r.o., Dukol Ostrava, s.r.o.“, která je stanovena pro dosah účinků v případě havárie a úniku nebezpečných látek „Amoniak, Metanol“.

Závěr

HZS MSK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Ing. Aleš Směja

referent

úřední osoba

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: 24/zad/006, 24/dop/051
ZE DNE: 15.04.2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 25790/2024/OV/HP
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 31289/2024/OV/HP
VYŘIZUJE: Teichmannová, DiS.
TEL.: 595 138 144
E-MAIL: lucie.teichmannova@khsova.cz

DATUM: 13.05.2024

MARPO s.r.o.
28. října 66/201
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost pana Tomáše Pavlíka, jednatele společnosti MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 41033078, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 11.04.2024, udělené doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem Ostravské univerzity, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61988987, ze dne 17.04.2024 a doplněné dne 26.04.2024, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „ERDF – Ateliér intermedií“, Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „ERDF – Ateliér intermedií“, Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Na základě žádosti pana Tomáše Pavlíka, jednatele společnosti MARPO s.r.o., 28. října 66/201, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 41033078, který zastupuje stavebníka na základě plné moci ze dne 11.04.2024, udělené doc. Mgr. Petrem Kopeckým, Ph.D., rektorem Ostravské univerzity, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava-Moravská Ostrava, IČO: 61988987, ze dne 17.04.2024 a doplněnou dne 26.04.2024, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební řízení stavby „ERDF – Ateliér intermedií“, Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace pro stavební řízení stavby (MARPO s.r.o., č. zak.4017, 05/2024) řeší vybudování ateliéru intermedií v 1. PP objektu Ostravské univerzity na ul. Podlahova 382/3, 70900 Ostrava-Mariánské Hory.

Intermediální atelier bude sloužit pro komplexní a odborné vzdělávání v oblasti umění, orientovaného na konceptuální práci s různými druhy médií, prostorem a hmotou. Výuka a práce bude probíhat pouze pomocí digitálních médií. Nebudou se zde používat chemické látky. Prostory budou určeny pro max. 5 studentů. Studenti zde budou max. 2 vyučující hodiny (2 x 45 minut). Studenti budou využívat stávající sanitární zařízení, které se nachází v docházkové vzdálenosti v 1. NP.

V rámci stavebních prací dojde k vybourání příčky, k dozdivce vstupu do komunikačních prostor v m. č. 004, k výměně podlah. Místnost č. 003 bude rozdělena na m. č. 003a a m. č. 003b. Světlá výška bude činit 2,90 m (m. č. 003a, 003b) a 3,99 m (m. č. 004). V m. č. 004 bude v prostoru SDK opláštění rozvodu světla výška snižena na 3,54 m.

Dispoziční řešení: místnost pro studenty (m. č. 003a), konzultační místnost (m. č. 003b), atelier intermedií (m. č. 004). V m. č. 003b a 004 budou instalovány dřezy (2 dřezy místnost). Stěny okolo dřezu budou opatřeny omyvatelným povrchem.

Větrání prostor bude přirozené otevíratelnými okny. V m. č. 004 bude větrání doplněné o nucené podtlakové pomocí el. ventilátoru (odvod 270 m³/hod.) pro intenzivnější provětrání prostor. Přívod vzduchu bude zajištěn z místnosti pro studenty dveřními mřížkami nebo dveřmi bez prahů (mezera 1,50 cm). Vytápění prostor zůstává stávající, v rámci stavebních prací dojde k výměně otopných těles. U všech výtokových kohoutů bude zajištěná tekoucí pitná a teplá voda.

Předložená projektová dokumentace odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., § 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a předpisů souvisejících.



Bc. Zuzana Dočkalová
vedoucí oddělení hygieny práce
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, 1 list (osobně)

1x KHS, oddělení HP, 1 list