



Koaxiální potrubí pro přívod vzduchu a odvod spalín bude mít příslušnou certifikaci o splňování požadavků na PBR.

2x plynový kondenzační kotel

- rozsah tepelného výkonu 50/30 °C: 3,4 - 37,0 kW
- účinnost kotle: 97 - 106 %
- rozměry (výška x šířka x hloubka): 725 / 430 / 280 mm
- hmotnost: 28 kg
- spotřeba plynu (zemní plyn): 0,33 - 3,50 m³/h
- jmenovité napětí / frekvence: 230V / 50Hz

(A) přívod vzduchu

(B) odvod vzduchu

TATO DOKUMENTACE SLOUŽÍ ZEJMÉNA PRO VÝBĚR
ZHOTOVITELE A PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

±0,000 = 239,53 m.n.m. BpV

ARCHITEKT		ZODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	<div>ATELIER STYLE STUDIO</div>	STYLE STUDIO s.r.o. Újezd 2175/9a 796 01 Prostějov IČ: 485 32 894 DIČ: CZ48532894	VÝTISK Č.	
Ing. arch. Petr Gottwald		Ing. Pavel Novotný	Ing. Petr Valeček				
			Bc. Martin Jašek				
INVESTOR : OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, IČO 61988987, Dvořákova 138/7, 701 03 Ostrava							
MÍSTO STAVBY : Na Souvratí 12, Slezská Ostrava, 710 00							
AKCE: Dokumentace pro provádění stavby „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BOTANICKÁ ZAHRADA PĚF OU – SKLENÍKY - NA SOUVRATÍ 12, SLEZSKÁ OSTRAVA“ 4350, 4351, 4352/1, 4352/2, 4352/3, 4352/7, 4352/8, k.ú. Slezská Ostrava				FORMÁT		210x297 mm	
				STUPEŇ		DPS	
				ARCH. Č.		462024	
				DATUM		03/2025	
OBSAH: D 1.4.2 b Technika prostředí staveb - vytápění Schéma odkouření plynových kotlů				MĚŘÍTKO		Č. V. 05	